

**SIA „Rīgas ūdens”  
valdes priekšsēdētājam Dagnijai Kalniņai**

\_\_\_\_\_ (Uzņēmuma nosaukums/Vārds, Uzvārds)

\_\_\_\_\_ (pilnvarotais pārstāvis: Vārds, Uzvārds, personas kods)

\_\_\_\_\_ (Uzņēmuma reģistrācijas Nr./personas kods)

\_\_\_\_\_ (adrese: iela, pilsēta, pasta indekss)

\_\_\_\_\_ (tālruna numurs, e-pasta adrese)

### ATZINUMA PIEPRASĪJUMS

Par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā

Citos gadījumos \_\_\_\_\_

**Objekta nosaukums** \_\_\_\_\_  
(komunikācijas vai būves nosaukums)

**Objekta adrese** \_\_\_\_\_  
(iela, ēkas numurs, kadastra numurs)

Pasūtītājs: \_\_\_\_\_

Galvenais būvuzņēmējs: \_\_\_\_\_

Būvuzņēmējs: \_\_\_\_\_

Projektētājs: \_\_\_\_\_

Pielikumā\*:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

\* iesniedzamo dokumentu saraksts (atbilstoši nepieciešamībai) var būt papildināms pēc SIA „Rīgas ūdens” Tehniskās daļas pieprasījuma, saskaņā ar **Atzinuma saņemšanai nepieciešamo dokumentu sarakstu** (skatīt lapas otrā pusē)

2011.gada \_\_. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (paraksts/V.Uzvārds)

**Nepieciešamā dokumentācija ATZINUMA saņemšanai  
par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā**  
(pamatojoties uz Rīgas domes 17.12.2002. saistošiem noteikumiem Nr. 39)

1. Saskaņots tehniskais projekts (2 eksemplāri).
  2. Segto darbu pieņemšanas akts.
  3. Ūdensvada hidrauliskās pārbaudes akts un/vai kanalizācijas spiedvada hidrauliskās pārbaudes akts. Izsniedz SIA "Rīgas ūdens" Tehniskā daļa.
  4. Akreditētas laboratorijas grunts sablīvēšanas testēšanas pārskats (ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, kuri atrodas SIA "Rīgas ūdens" apkalpes zonā).
  5. Izbūvēto inženiertīklu izpildzīmējumi, izstrādāti saskaņā ar LBN 005-99 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” un LBN 305-01 „Ģeodēziskie darbi būvniecībā” LKS 92 TM koordinātu sistēmā, papīra formātā un DWG (DGN) faila formātā, neietverot tajā citas komunikācijas:
    - 5.1. Ūdensvadam - katram aizbīdnim, kapei, hidrantam, šahtai utt jābūt ne mazāk kā 3 norādītām izbūvētā ūdensvada tīkla piesaistēm pie esošām būvēm, caurules virsmas atzīmei (uzrādīt projektējamās un faktiskās augstuma atzīmes). Izpildzīmējumā jābūt norādītai izbūvētā ūdensvada tīkla detalizācijai – caurules diametrs, caurules materiāls, garums, aizbīdņa diametrs, hidrantu tips, akas diametrs, apvalkcaurules diametrs, garums, materiāls un citas armatūras detalizācija. Lai izpildzīmējumi būtu pārskatāmi, informācija jāuzrāda vienkopus uz vienas lapas;
    - 5.2. Kanalizācijai – katrai akai, izvadam un armatūrai jābūt ne mazāk kā 3 norādītām izbūvētā kanalizācijas tīkla piesaistēm pie esošām būvēm, teknes augstuma atzīmēm, spiedvadam caurules virsmas atzīmei (uzrādīt projektējamās un faktiskās augstuma atzīmes). Izpildzīmējumā jābūt norādītai izbūvētā kanalizācijas tīkla detalizācijai – caurules diametrs, caurules materiāls, garums, akas diametrs, apvalkcaurules diametrs, garums, materiāls un mezglu detalizācijai. Lai izpildzīmējumi būtu pārskatāmi, informācija jāuzrāda vienkopus uz vienas lapas.
  6. Akts par ielas ūdensvada tīkla dezinfekciju un akts par ielas ūdensvada tīkla skalošanu.
  7. Testēšanas pārskats par dzeramā ūdens kvalitāti, kuru veikusi Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā akreditēta laboratorija.
  8. Atzinums par ugunsdzēsības hidrantu izbūvi atbilstoši Latvijas būvnormatīviem. Izsniedz SIA "Rīgas ūdens" Ūdensvada tīkla dienesta Hidrantu apkopes un remontu iecirknis.
  9. Akts par ūdens patēriņa uzskaites mezglu pārbaudi. Izsniedz SIA "Rīgas ūdens" Klientu apkalpošanas daļa.
  10. Ūdensvada tīkla tehniskās pārbaudes akts. Izsniedz SIA "Rīgas ūdens" Tehniskā daļa.
  11. SIA "Rīgas ĢeoMetrš" pārbaudes akts elektroniskā veidā un izdruka. Objektiem ārpus Rīgas teritorijas attiecīgās pašvaldības dienesta pārbaudes akts.
  12. Jaunām būvēm SIA "Rīgas ĢeoMetrš" izdotā „Izziņa par ielas numura piešķiršanu”.
  13. Ja ūdensvada tīkls un/vai kanalizācijas tīkls un būves aprūtinā kādu nekustamo īpašumu, tad jāiesniedz notariāli apstiprināta īpašnieka piekrišana par aprūtinājumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.
  14. Ja kanalizācijas tīkli tiks nodoti SIA "Rīgas ūdens" bilancē, pasūtītājam par saviem līdzekļiem jāveic cauruļvadu televīzijas inspekcija (caurskate) un pārbaudes rezultāti jāiesniedz "Rīgas ūdens" Kanalizācijas tīkla dienestā.
  15. Ja ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkli tiek nodoti SIA "Rīgas ūdens" bilancē, pamatlīdzekļu nodošanas - pieņemšanas akts, iesniegšanai SIA "Rīgas ūdens" grāmatvedībai.
- Atzinumu par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā izsniedz SIA „Rīgas ūdens” Tehniskās daļas Ūdensvada tīkla tehniskā grupa vai Kanalizācijas tīkla tehniskā grupa.